ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Здание учебного корпуса (лит. 1)

Организация, расположенная на объекте:

Амурский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

Адрес объекта: ***г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 83***

Руководитель: ***исполняющий обязанности директора Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского Кривченко Г.Б.***

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Амурского филиала МГУ
им. адм. Г.И. Невельского

_____ Г.Б. Кривченко

«27» 01 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание учебного корпуса (лит. 1)
1.2. Адрес объекта: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 83
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание; 4 этажа, в том числе подземных 1; общая площадь 4681,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 9000 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта - _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального – не опредедлен.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Амурский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: федеральная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное агентство морского и речного транспорта
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образовательная
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500-510
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидови других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы №№ «К», 4, 9, 11, 28, 30, 31 (остановка «Кузнечная»).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 650 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О,С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (С,Г) ВНД (К)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У,О), ДУ (Г,С), ВНД (К).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):обустроить на территории, прилегающей к зданию, как минимум одну скамейку со спинкой и подлокотниками. Обустроить на пути движения от парковочного места для инвалидов к входу в здание визуальные указатели. Обозначить парковочное место для инвалидов специальным дорожным знаком.

Вход (входы) в здание:обозначить краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, яркой контрастной маркировкой по всей ширине лестницы с шириной

контрастной полосы 0,08-0,1 м и расстоянием между краем полосы и краем проступи в пределах 0,03-0,04 м. Обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней по ширине входных дверей предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины открытого дверного плотна предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить место расположения кнопки вызова помощи визуальным указателем. Рекомендуется также обустроить рядом с кнопкой вызова помощи табличку с номеров телефона сотрудника учреждения, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Предусмотреть в плане капитального ремонта замену дверного полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на более широкое (с шириной проема в свету не менее 0,9 м). До этого времени организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема. Обозначить края дверного полотна или дверные наличники входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов в здание, яркой контрастной маркировкой. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обустроить в нижней части стеклянного полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, противоударную полосу высотой 0,3 м. Обустроить рядом с входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов, на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. Определить место для размещения собаки-проводника. Обустроить в холле или коридоре первого этажа места для отдыха и ожидания инвалидов, оборудовав их сидениями со спинкой и подлокотниками, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить за 0,3 м до краев проступей верхней и нижней ступеней лестницы, расположенной в холле, предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обустроить у лестницы, расположенной в холле, поручни на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой, светящейся в темноте. Рекомендуется приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Приобрести или изготовить переносной пороговый пандус. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудников по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): обустроить табличку с названием кабинета приемной комиссии, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема. Приобрести зауженную кресло-коляску для организации ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, в преодолении дверных проемов внутри здания. Устранить порог на входе в кабинет приемной комиссии, занизить до высоты не более 0,014 м или применять пороговый пандус. Обустроить в кабинете приемной комиссии стол с регулировкой высоты. Приобрести и обустроить в кабинете приемной комиссии портативный видеоувеличитель. Приобрести и обустроить в кабинете приемной комиссии портативную индукционную систему. Обустроить перед входом в кабинет приемной комиссии на расстоянии ширины открытой двери предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи с применением русского жестового языка (в

том числе с использованием специальных устройств удаленного перевода либо привлечением местных представителей общественных организаций глухих). Устранить порог на входе в библиотеку, занизить до высоты не более 0,014 м или применять пороговый пандус. Обозначить краевые ступени лестницы, расположенной перед входом в читальный зал, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м и расстоянием между краем полосы и краем проступи в пределах 0,03-0,04 м. Обустроить на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Обустроить в читальном зале специально выделенные места для инвалидов, оборудовав их сидениями с подлокотниками, столами с регулировкой высоты. Приобрести портативный электронный видеоувеличитель для читального зала. Приобрести и обустроить в библиотеке портативную индукционную систему. Организовать оказание услуг бюро пропусков для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, дистанционно в холле.

Санитарно-гигиенические помещения: обустроить на двери в туалетную комнату, расположенную на первом этаже, контрастную эргономичную (нажимного действия или П-образной формы) дверную ручку на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство доступной туалетной комнаты на первом этаже:
- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- наличие доступной для инвалидов туалетной кабины,
- рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м,
- поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла-коляски) и раковиной.

Обустроить в туалетной комнате и кабинах опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в туалетной комнате как минимум один опорный поручень, расположенный по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетную комнату крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетных кабинах, предполагающихся для доступа инвалидов, рядом с унитазами кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить в туалетной комнате аварийное освещение. Обустроить в туалетной комнате сушилку для рук или диспенсер бумажных полотенец на высоте не более 0,9 м по нижнему краю. Обустроить на дверях в туалетные кабины эргономичные механизмы закрывания, позволяющие управлять ими одной рукой, с возможностью экстренного открывания снаружи.

Система информации на объекте (на всех зонах): перенести важную информацию с дверных полотен на прилегающие стены. Информационные плоскопечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Заменить пиктограмму «Выход из помещения/здания» на пути движения к кабинету приемной комиссии пиктограммой «Направление движения». Обустроить тактильные мнемосхемы по правой стороне на высоте 1,2-1,6 м на расстоянии 2-4 м от входа в здание, а также рядом с входом на 2-й этаж.

4.2. Период проведения работ 2020 г. – 2022 г.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое
_____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале http://zhit-vmeste.ru/*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» января 2021 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «27» января 2021 г.

Ведущий инженер по ОТ и ТБ Д.П. Прасков